

12 KOMMUNIKASJONSSYSTEMER OG INFRASTRUKTUR

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet har på grunn av den gjeldende sikkerhetssituasjonen fjernet muligheten for å kunne se plassering av mobilbasestasjoner og kringkastingssendere på sin webside (<https://finnsenderen.no/>). Det er dermed ikke mulig å gi noen oversikt over hvor de nærmeste mobilsendere er lokalisert i forhold til de foreslåtte traséalternativene for den nye 420 kV kraftledningen fra Ramnaberget til Refsdal. Selv om lokaliseringen av mobilbasestasjoner og kringkastingssendere er ukjent er det likevel relativt lite sannsynlig at den nye 420 kV kraftledningen vil ha noen merkbar negativ virkning på signalene fra mobilsendere i de områdene som berøres av de ulike kraftledningsalternativene. Dette på grunn av at det ifølge de ulike mobiloperatørens dekningskart ikke er signaler eller svært dårlig dekning i en stor del av fjellområdene nord og sør for Åfetdalen samt at det allerede finnes en eksisterende kraftledning som alternativ 1 i stor grad følger. Konsekvensgraden for virkningen av tiltaket på kommunikasjonssystemer vurderes derfor som **ubetydelig (0)**.