

Alle som rapporterer driftsstanser til systemansvarlig

Oslo 14.08.2020

Føringer for rapportering av driftsstanser for 2021

I henhold til forskrift om systemansvar i kraftsystemet ([fos § 17](#)) skal behov for driftsstans i regional- og transmisijsnett og tilknyttede produksjonsenheter, som kan påvirke andre konsesjonærer, rapporteres til systemansvarlig.

Rapportering av driftsstanser gjøres via **Fosweb Driftsstans**, på <https://fos.statnett.no/driftsstans> eller via Statnetts nettsider på www.statnett.no/Fosweb-Driftsstans/

Retningslinjer for fos §17

RME har godkjent Statnetts forslag til retningslinjer for utøvelsen av kraftsystemet, herunder §17 som omfatter samordning av driftsstanser. Retningslinjene beskriver systemansvarliges praksis, hva som legges til grunn for systemansvarliges vedtak samt format, innhold og frister for konsesjonærenes rapportering av driftsstans til systemansvarlig.

Retningslinjene ble, etter en høringsrunde i bransjen, gjort gjeldende fra 01.07.2020, men med forbehold om enkelte presiseringer og endringer innen 1.4.2021. Oppdaterte retningslinjer vil bli sendt på høring i bransjen i løpet av høsten/vinteren.

De nye retningslinjene for §17 dekker mye av innholdet i tidligere års brev om føringer for rapportering av driftsstanser. Det henvises derfor til [retningslinjene for fos §17](#) i forbindelse med rapportering av driftsstanser for 2021. Retningslinjene finnes på Statnetts nettsider under www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/retningslinjer-for-systemansvaret/

Under oppsummeres likevel sentrale frister og føringer for rapportering og behandling av driftsstanser for 2021, samt oversikt over endringer og ny funksjonalitet i Fosweb Driftsstans. Se også "ofte stilte spørsmål" og lenke til retningslinjer og andre veiledninger på Statnetts nettsider.

Sentrale frister

- Frist for innmelding til **årsplan 2021** er **1. september 2020**. Krav om innmelding til årsplan gjelder transmisijsnett, inkludert utenlandsforbindelser, nedtransformering til regionalnett, samt produksjonsanlegg tilknyttet transmisijsnettet.
- Frist for innmelding av øvrige **planlagte** driftsstanser er **tre måneder** før planlagt utkobling.
- **Ikke planlagte** driftsstanser skal rapporteres så snart som mulig etter at behovet eller hendelsen er kjent. Det er kun uforutsette hendelser som kan regnes som ikke planlagte driftsstanser. Ved driftsforstyrrelser med "varige" feil, skal driftsstans rapporteres systemansvarlig så snart feilårsak er fastslått og forventet innkoblingstidspunkt er avklart, dog senest innen 12 timer etter hendelsen oppsto.
- Behov for **endring** (inkl avlysning) av vedtatt driftsstans rapporteres så snart behov for endring er kjent.
- Driftsstanser som ikke rapporteres iht gjeldende frister vil normalt bli avvist.

Systemansvarlig vil ferdigstille behandling av årsplan innen 1. desember 2020. Øvrige driftsstanser skal behandles innen tre uker. Driftsstanser rapportert etter årsplanfrist, blir behandlet etter at årsplan

er lagt (1.des). Behandlingsfristen løper også fra dette tidspunkt. Planer med oppstart etter 2021, blir formelt behandlet ved årsplanarbeidet for det aktuelle år

Behov for endring/avlysning rapporteres direkte via Fosweb. Driftsstanskontoret må i tillegg kontaktes per telefon/epost ved ønske om nært forestående (≤ 1 uke) endringer. Akutte behov for endringer utenfor driftsstanskontorets arbeidstid må meldes Statnetts regionsentraler.

Merk følgende ved rapportering av driftsstans

- Konesjonær kan kun rapportere driftsstans på egne anlegg. Arbeid som krever driftsstans av en annen konsesjonærs anlegg, må rapporteres av denne. Dersom en konsesjonær ønsker at en annen konsesjonær skal kunne opptre på vegne av denne i Fosweb, følg denne [bruksanvisningen](#).
- Det skal rapporteres om driftsstans er *planlagt* eller *ikke planlagt*. Merk at det kun er driftsforstyrrelser og driftsstanser som oppstår som følge av uforutsette hendelser som kan defineres som ikke planlagt. Ikke planlagte driftsstanser behandles som systemkritiske dersom de rapporteres mindre enn 3 mnd før utkoblingstidspunktet, og kan ikke påklages.
- Det forutsettes koordinering mellom konsesjonærene før rapportering av driftsstans. Med koordinering menes å identifisere alle parter som blir berørt, bekrefte at disse er kontaktet og oppsummere tilbakemeldinger/bekreftelser fra disse. Dette skal rapporteres ved registrering av driftsstans.
- Anleggsdeler med ulike utetider skal registreres med separate planer.
- Arbeid som går over flere perioder, skal registreres med separate planer slik at det klart kommer frem hvilke perioder anleggsdelen er utilgjengelig for kraftsystemet.
- Rapporterte driftsstanser som ikke er korrekt utfyllt vil normalt bli returnert.
- Gjeninnkoblingstid utover 2 timer må særskilt begrunnes.
- Langvarige driftsstanser (> 1 u), der koblinger utføres av Statnetts regionsentraler, bør planlegges med oppstart tirsdag-torsdag mellom kl. 10:00-14:00. Dette av hensyn til koblingskapasitet ved regionsentralene. Mandager ønskes reservert driftsstanser med varighet inntil fem dager, mens driftsstanser inntil en dags varighet bør kunne starte mandag – fredag fra kl. 07:30 og utover.
- Kontaktinfo i Fosweb Driftsstans må kontrolleres og oppdateres. Dette er blant annet grunnlag for utsendelse av vedtak.
- For å motta epost om andre konsesjonærs vedtatte driftsstanser, må disse anleggene være definert under fanen "Mitt område" i Fosweb Driftsstans. Konsesjonær kan nå selv vedlikeholde denne listen, og det anbefales å kontrollere og oppdatere denne.

Se retningslinjer for fos §17 for oversikt over øvrige krav til innhold ved rapportering av driftsstans.

Innlogging og brukertilganger i Fosweb Driftsstans

For å kunne registrere driftsstans må man ha en personlig bruker med rollen Driftsstans Planlegger i Fosweb. For enkelte selskap må man også knyttes til korrekt avdeling. Man kan også gis tilgang med rollen Driftsstans Innsyn, som gir leserreteigheter uten mulighet for registrering eller endring av driftsstans. Det er kundeadministrator hos hver enkelt konsesjonær som tildeler/endrer nødvendige tilganger/roller. Brukere som ikke lenger skal ha tilgang må deaktiveres.

Det er tofaktor autentisering ved pålogging i Fosweb. Dette av hensyn til sikkerheten ved bruk av Statnetts eksterne applikasjoner. I tillegg til brukernavn/passord kreves det ved innlogging en engangskode som mottas via SMS til registrert mobiltelefonnummer.

Se [Ofte stilte spørsmål – tilgang til Fosweb](#) for ytterligere informasjon om innlogging, tilganger og roller i Fosweb.

Ny funksjonalitet i Fosweb Driftsstans

Det pågår løpende forbedring av funksjonalitet i Fosweb Driftsstans. Under omtales relevante endringer i løpet av det siste året, sortert på endringsdato (nyeste øverst).

Tema	Beskrivelse	Dato
Nye felt ved registrering av driftsstans	Nye felter i forbindelse med nye retningslinjer for fos §17: <ul style="list-style-type: none"> - Type driftsstans: Angi om en driftsstans er planlagt eller ikke planlagt. Eksisterende driftsstanser får feltet utfyllt basert på når de ble registrert ift planlagt start. - Koordinert med andre konsesjonærer: Angi alle berørte konsesjonærer, samt oppsummering av tilbakemeldinger/bekreftelser fra disse. 	16.06.20
Kartvisning av driftsstanser	I tillegg til tabell- og gantt-visning tilbys nå også visning av driftsstanser i kart (rødmarkert). Detaljer om driftsstansen vises ved å trykke på den rødmarkerte anleggsdelen. Filter for driftsstanser er det samme for kart og tabell og man kan fritt velge tidsperiode og status. Man kan zoome og panorere kartet utenfor konsesjonærens nærområde ("Mitt område") og se vedtatte driftsstanser fra andre konsesjonærer.	16.06.20
Endre behovseier fra en driftsstans	Man kan nå endre behovseier fra en driftsstans, ved å klikke på "Endre behovseier" øverst på siden. Dette har tidligere kun vært mulig fra oversiktssiden.	12.12.19
Redigering av "Mitt område"	Det er nå mulig for konsesjonær selv å redigere stasjoner og linjer på siden "Mitt område". Disse benyttes for å motta e-post når det godkjennes, endres eller avlyses driftsstanser på anleggene i "Mitt område". Det er også grunnlag for filtrering av driftsstanser basert på "Mitt område" i tabell, kart og gantt.	29.10.19
Behovseier får epost ved endring av driftsstans	Registrert behovseier vil få en epost med informasjon når endrings- eller avlysningsønske blir registrert i Fosweb (tidligere kun ved registrering av <i>ny</i> driftsstans).	29.10.19
Ganttvisning av driftsstanser	Det er nå mulig å få en visualisering av perioden for planlagte driftsstanser ved å trykke på Gantt-knappen i oversiktspildet.	10.10.19
Visning av relaterte driftsstanser ved registrering av driftsstans	Tidligere har det vært mulig å se andre driftsstanser på samme anleggsdel i oversiktstabellen, ved å trykke på merkelappen "+ 1 plan" ved siden av en plan. Nytt er at man nå finner denne merkelappen også ved registrering/åpning av en driftsstans. Dette gjør det enklere å finne et tidspunkt der anleggsdelen allerede skal kobles ut, og kunne legge driftsstansen i skyggen av denne, om mulig.	14.08.19

Eventuelle spørsmål rettes til:

Vedr driftsstans/innhold i søknaden: driftsstans@statnett.no / +47 23 29 48 58
driftsstanskontor.alta@statnett.no / +47 78 44 45 95

Vedr brukertilgang etc. i Fosweb: fos@statnett.no / +47 23 90 43 90

Med vennlig hilsen

Nils Martin Espegren
 Avdelingsleder Driftsplanlegging

M +47 99 41 77 63