

STATNETT SF
Postboks 4904 Nydalen
0423 OSLO

Vår dato: 28.06.2024

Vår ref.: 202003024-15 Oppgis ved henvendelse

Deres ref.:

Godkjenning av oppdaterte retningslinjer etter § 6-1 i energilovforskriften

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) godkjenner Statnett SF som systemansvarlig sine forslag til format, innhold og frister etter energilovforskriften (enlf) § 6-1.

Etter enlf. § 6-1 sjette ledd skal Statnett som systemansvarlig sende forslag til nedre ytelsesgrense, format, innhold og frist for rapportering av anleggsdata før idriftsettelse på høring til berørte aktører. Etter gjennomført høring skal forslaget sendes NVE for godkjenning, sammen med en oppsummering av høringsuttalelsene. Godkjennelse kan nektes dersom NVE mener at forslaget ikke er hensiktsmessig utformet. Før iverksettelse skal berørte aktører varsles og gis en rimelig frist for å tilpasse seg.

I brev datert 20.3 har NVE mottatt systemansvarliges forslag til oppdatering av retningslinjer for enlf. § 6-1. Forslaget gjelder retningslinjer inkludert parameterlisten som er et vedlegg til retningslinjene for enlf. § 6-1. I tillegg foreslås det at et nytt vedlegg som omhandler krav til modellfiler for vindparker blir tatt inn i retningslinjene.

Systemansvarlig har hatt forslaget på høring i perioden 1. desember 2023 – 29. februar 2024. Systemansvarlig har gjort noen tilpasninger i retningslinjeteksten som følge av innkomne høringsinnspill.

NVE sin vurdering

Equinor påpeker i sitt høringsinnspill at kravet til PSS/E-modeller for vindkraftverk er knyttet til en bestemt leverandør, og mener at det bør være tilstrekkelig at data som skal rapporteres blir levert på et standardisert, ikke-proprietært format, som for eksempel CIM. Statnett sitt svar er at det per i dag ikke finnes modellverktøy som kan ha ikke-proprietære, detaljerte modeller av dynamisk oppførsel for vindparker. Videre skriver Statnett at modeller på CIM-format per nå ikke er detaljerte nok for Statnett sitt behov, men at de er åpne for at det kan bli mulig å benytte CIM på sikt, når standardene utvikles og blir komplette nok til å tas i bruk. NVE mener det bør være et mål å på sikt kunne benytte et ikke-proprietært format, og ber Statnett vurdere muligheten for dette ved fremtidige oppdateringer av retningslinjene.



Godkjenning

NVE godkjenner forslag til oppdaterte retningslinjer for energilovforskriften § 6-1.

Med hilsen

Hege Bruvik Kvandal
Overingeniør

Godkjent av Magnus Buvik
Seniorrådgiver

Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner.

Mottakerliste:

STATNETT SF
STATNETT SF - Adele Moen Slotsvik

Kopimottakerliste: