

Statnett SF  
Att.: fos@statnett.no

## Statnett høring om oppdaterte retningslinjer for utøvelsen av systemansvaret (22-2) – Hydros merknader

Det vises til Statnett sin høring av forslag til oppdaterte retningslinjer, for utøvelsen av systemansvaret i tråd med forskrift om systemansvaret i kraftsystemet (FOS). Statnett har bedt om innspill til nevnte forslag innen 1. september 2022.

Hydro har betydelig kraftproduksjon og industrivirksomhet i det norske kraftsystemet, og har av den grunn synspunkter på innholdet i nevnte forslag. I det videre presenteres Hydros merknader til dette.

### **Ad retningslinjer knyttet til FOS § 6**

Hydro etterlyser informasjon om tidspunkt for publisering av resultater fra de flytbaserte beregningene. Vi kan ikke se at dette er foreslått i retningslinjene per nå. Det er essensielt at bransjen konsulteres behørig i forbindelse med valg av nevnte tidspunkt. Vi ber Statnett kommentere den videre prosessen, i forbindelse med sin oppsummering av innkomne høringsvar.

Statnett skriver at på ENTSO-E 'Transparency Platform' skal systemansvarlig, for alle handelskorridorer, publisere informasjon om laveste forventede kapasiteter for neste uke, måned og år, basert på publiserte markedsmeldinger. Hydro ønsker at Statnett presiserer hvorvidt nevnte vil bli publisert som ATC-kapasitet (i likhet med kapasiteter for intradag og langsiktige kapasiteter), eller som flytbaserte kapasiteter (matrise med PTFD+RAM).

### **Ad retningslinjer knyttet til FOS § 9**

Statnett planlegger for at nytt kapasitetsmarked for driftsforstyrrelsesreserver (DFR) skal overta for RKOM/mFRR CM fra høsten 2023, og at nye vilkår for mFRR CM skal gjelde fra 5. mai 2023. Siste sesong med bud i RKOM for større industribedrifter (sluttbruk) blir da sesongen 2022/23. Samtidig skriver Statnett at for å kunne tilby mFRR reserver etter 1. mars 2023, må den tekniske transisjonen i forbindelse med mFRR aktiveringsmarked gjennomføres. Det er dermed noe uklart hva som blir betingelsene for industribedrifter for bud i RKOM kommende sesong, evt om kommende sesong planlegges avsluttet allerede 1. mars. Vi ber Statnett kommentere dette.

Vår dato: 2022-08-31  
Vår ref.: Karstein Brekke

Med hilsen  
for Hydro Energi AS



Stein Øvstebo  
Leder Kraftsystem, Nett og Konesjoner