

**Kommentarer til FOS 14 retningslinjer - høring 2023 – RENs faggruppe for transformatorstasjoner**

Date: 2023-02-20	Document: Vedlegg til retningslinjer for fos § 14 - høring fra 1. desember 2022 (22/01071)	Project:
------------------	--	----------

Nr.		Avsnitt	Figur/tabell		Kommentar	Forslag til endring
1.		Vedlegg, Apparatane gg			Ufullstendig setning; *) Gjelder kun når utskifting av komponenter er begrenset, f.eks. bytte av en strømtransformator eller et bryterfelt. <b>Dersom en vesentlig mengde (mer enn halvparten)</b> Dersom alle endepunktskomponenter i hele stasjonen skal skiftes ut, vil dette i fos § 14-sammenheng betraktes som ombygging av stasjonen. Dette vil da kreve fos § 14-vedtak.	Mangler et «eller». Bør også beskrive litt mer hva «mengde» betyr.
2.		Vedlegg, apparatanlegg, temperaturoppgr.			Det som står som tekst merket ** er bedre forklart i høringsdokumentent side 13 avsnitt 3. Det mangler også et enkelt * i teksten, ref det som står over.	Erstatt tekst med : Søknadsplikten gjelder tiltak som medfører begrensende endepunktskomponenter i overføringens koblingsfelt.