

Statnett SF
Postboks 4904 Nydalen
0423 OSLO

Vår dato: 26.09.2014
Vår ref.: 201002544-348, 200700954-249, 200800700-
249
Arkiv: 611
Deres dato: 26.05.2014
Deres ref.: 1938652

Saksbehandler:
Lisa Vedeld Hammer
22959033/ liha@nve.no

420 kV Namsos-Trollheim. Vedtak om endring av linetverrsnitt.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til brev fra Statnett av 26.5.2014 der det fremgår at Statnett ønsker å bygge den konsesjonsgitte kraftledningen mellom Namsos og Trollheim med duplex linetverrsnitt. Olje- og energidepartementet gav endelig konsesjon til ledningen i vedtak av 26.8.2013 der NVEs vedtak av 4.6.2010 og 28.6.2012 stadfestes og ledningen er tenkt bygget med triplex linetverrsnitt.

I de opprinnelige konsesjonssøknadene ble det søkt om å bruke duplex linetverrsnitt, men i tilleggssøknaden fra 2012 ble det søkt om bruke triplex linetverrsnitt for å økte overføringskapasiteten. Kostnadsforskjellen mellom duplex og triplex linetverrsnitt ble i 2012 antatt å være ca. 100-125 millioner kroner. Gevinsten, i form av mindre nettap, ved bruk av duplex kontra triplex ble vurdert å være omtrent det samme, ca. 130 millioner kroner. NVE gav derfor Statnett tillatelse til å bygge ledningen med triplex liner i vedtak av 4.12.2012.

Statnett viser til at oppdaterte kostnader i 2014 viser at kostnadsforskjellen mellom duplex og triplex liner har økt. I tillegg forventer Statnett at de estimerte nettappene for strekningen Namsos-Trollheim blir lavere enn det som ble estimert i 2012. Dette skyldes i hovedsak forutsetninger om mindre vindkraft på Fosen og i Snillfjord, samt mindre kraftoverskudd i Nord-Norge. Statnett vurderer videre at duplex linetverrsnitt er en robust løsning også på lengre sikt.

Statnett jobber med å bedre lønnsomheten i prosjektet, der reduksjon av kostnadsnivået er et av de viktigste tiltakene. Overgang fra triplex til duplex linetverrsnitt vurderes som et sentralt tiltak for å redusere kostnadene.

I følge Statnett har hovedbegrunnelsen for å bygge triplex i stedet for duplex falt bort. Nettapsgevinstene forsvare ikke lengre de økte kostnadene ved triplex og Statnett ønsker å endre linetverrsnittet på Namsos-Trollheim tilbake til duplex parrot.

NVE har begrenset mulighet til å kvalitetssikre Statnetts fastsetting av tapkostnader. NVE støtter Statnetts antagelser om lavere forventet vindkraftproduksjon fra prosjektene i Snillfjord og på Fosen og

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no

Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor
Middelthunsgate 29
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Region Midt-Norge
Vestre Rosten 81
7075 TILLER

Region Nord
Kongens gate 14-18
8514 NARVIK

Region Sør
Anton Jenssensgate 7
Postboks 2124
3103 TØNSBERG

Region Vest
Naustdalsvn. 1B
Postboks 53
6801 FØRDE

Region Øst
Vangsveien 73
Postboks 4223
2307 HAMAR

lavere forventet kraftoverskudd i Nord-Norge. Dette vil føre til lavere utnyttelse av Namsos-Trollheim og dermed også gi lavere tapskostnader. Samtidig betyr det også at sannsynligheten for at behovet for den økte overføringskapasiteten som en triplexledning ville gitt blir mindre.

Konklusjon

Som NVE vurderte 4.12.2012 da det ble gitt konsesjon til å benytte triplex i stedet for duplex, så er det ikke store forskjeller for allmenne interesser ved å bruke de to forskjellige lineoppsettene. NVE mener at Statnetts ønske om å bruke duplex parrot på kraftledningen mellom Namsos og Trollheim er det som i dag fremstår som den beste løsningen. NVE gir derfor Statnett tillatelse til å bygge 420 kV- ledningene Namsos-Roan-Storheia og Storheia-Trollheim med duplex linetverrsnitt.

Klageadgang

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Vi ber om at Statnett orienterer alle grunneiere, rettighetshavere og andre med rettslig klageinteresse om vedtaket.

Med hilsen

Rune Flatby
avdelingsdirektør

Siv Sannem Inderberg
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.



Kopi:

Agdenes kommune
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) - Region Midt
Fylkesmannen i Møre og Romsdal
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Hemne kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Namdalseid kommune
Namsos kommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Osen kommune
Overhalla kommune
Rindal kommune
Rissa kommune
Roan kommune
Snillfjord kommune
Surnadal kommune
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Åfjord kommune